

**Опросный лист для заказа  
пускателей взрывозащищенных типа ПВ  
производства ЗАО «Донецкая инжиниринговая группа»**

Заказчик	<input style="width: 90%;" type="text"/>	Дата	<input style="width: 90%;" type="text"/>		
1. Маркировка по взрывозащите	1ExdeIBT4				
2. Степень защиты:					
- вводного отделения	IP65				
- аппаратного отделения	IP54				
3. Номинальное напряжение, В	380				
4. Материал:					
- вводного отделения	премикс антистатический / металл (сталь)				
- аппаратного отделения	металл (сталь)				
5. Свидетельство о взрывозащищенности	№ 2148				
6. Дозвіл	№ 1301.05.30-31.62.4				
7. Разрешение Госгортехнадзора России	№ PPC 00-29646				
8. Позиция оборудования	<input style="width: 150px;" type="text"/>	9. Количество изделий	<input style="width: 50px;" type="text"/> шт.		
10. Номинальный ток	<input style="width: 60px;" type="text"/> А				
11. Наличие автоматического выключателя	да <input type="checkbox"/>	нет	<input type="checkbox"/>		
12. Наличие теплового реле	да <input type="checkbox"/>	нет	<input type="checkbox"/>		
Уставка теплового реле	<input style="width: 100px;" type="text"/> А				
13. Исполнение по назначению	Реверсивный <input type="checkbox"/>	Нереверсивный	<input type="checkbox"/>		
14. Управление	Местное <input type="checkbox"/>	Дистанционное	<input type="checkbox"/>		
15. Количество клемм	<input style="width: 60px;" type="text"/> шт.	Сечение клемм	<input style="width: 60px;" type="text"/> мм <sup>2</sup>		
16. Количество клемм РЕ	<input style="width: 60px;" type="text"/> шт.	Сечение клемм	<input style="width: 60px;" type="text"/> мм <sup>2</sup>		
17. Кабельный ввод					
Ø кабеля	<input style="width: 60px;" type="text"/> мм	Количество вводов	<input style="width: 60px;" type="text"/> шт.		
18. Климатическое исполнение и категория размещения	У1 <input type="checkbox"/>	У2 <input type="checkbox"/>	У3 <input type="checkbox"/>	У4 <input type="checkbox"/>	У5 <input type="checkbox"/>
19. Дополнительные требования заказчика (схема подключения и т.д.)					