

**Опросный лист для заказа  
выключателей автоматических взрывозащищенных типа  
ВАВ  
производства ЗАО «Донецкая инжиниринговая группа»**

Заказчик	<input type="text"/>	Дата	<input type="text"/>							
1. Маркировка по взрывозащите	1ExdellBT4									
2. Степень защиты:										
– вводного отделения	IP65									
– аппаратного отделения	IP54									
3. Номинальное напряжение, В	220; 380									
4. Материал:										
– вводного отделения	премикс антистатический / металл (сталь)									
– аппаратного отделения	металл (сталь)									
5. Свидетельство о взрывозащищенности	№ 2139									
6. Дозвіл	№ 2391.05.30–31.62.4									
7. Разрешение на применение:	России № РРС 00-29646 / Белоруссии № 03-146-2006									
8. Позиция оборудования	<input type="text"/>	9. Количество изделий	<input type="text"/> шт.							
10. Автоматический выключатель										
Однополюсный	Номинальный ток	<input type="text"/> А	Количество <input type="text"/> шт.							
Трёхполюсный	Номинальный ток	<input type="text"/> А	Количество <input type="text"/> шт.							
11. Количество клемм	<input type="text"/> шт.	Сечение клемм	<input type="text"/> мм <sup>2</sup>							
12. Количество клемм РЕ	<input type="text"/> шт.	Сечение клемм	<input type="text"/> мм <sup>2</sup>							
13. Кабельный ввод										
Ø кабеля	<input type="text"/> мм	Количество вводов	<input type="text"/> шт.							
14. Климатическое исполнение и категория размещения	У1	<input type="checkbox"/>	У2	<input type="checkbox"/>	У3	<input type="checkbox"/>	У4	<input type="checkbox"/>	У5	<input type="checkbox"/>
15. Дополнительные требования заказчика (схема подключения и т.д.)										

